






► Fig. 1



► Fig. 3




Potentiometer „OUTPUT Adj“ can withstand torque of max. 0.02 Nm / 0.18 lb.in




Connector size range:  
Fine strand with ferrule 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> / 24 ... 14 AWG  
Rigid 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> / 24 ... 12 AWG  
Tightening torque:  
Max. 0.7 Nm / 6 lb.in  
Use copper conductors only, 60/75 °C

► Fig. 2



► Fig. 4



## Primary switch mode power supplies

### CP-D 24/2.5

 Warning! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.  
Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.  
Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.  
¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.  
Avvertenza! Tensione pericolosa! Far installare solo da un elettricista specializzato.  
Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.  
Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.  
警告! 危险电压! 仅可由电气专业人员安装。

#### Betriebs- und Montageanleitung

##### Primär getaktete Schaltnetzteile CP-D Reihe

**Hinweis:** Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen der Produktreihe und kann auch nicht jeden Einsatzfall der Produkte berücksichtigen. Alle Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung und sind nicht als vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufzufassen. Weiterführende Informationen und Daten erhalten Sie in den Katalogen und Datenblättern der Produkte, über die örtliche ABB-Niederlassung sowie auf der ABB Homepage unter [www.abb.com](http://www.abb.com). Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. In Zweifelsfällen gilt der deutsche Text. Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft. Landesspezifische Vorschriften (z.B. VDE, etc.) beachten. Vor der Installation diese Betriebs- und Montageanleitung sorgfältig lesen und beachten. Die Geräte sind wartungsfreie Einbaugeräte.

#### Operating and installation instructions

##### Primary switch mode power supplies CP-D range

**Note:** These operating and installation instructions cannot claim to contain all detailed information of all types of this product range and can even not consider every possible application of the products. All statements serve exclusively to describe the product and have not to be understood as contractually agreed characteristics. Further information and data is obtainable from the catalogues and data sheets of this product, from the local ABB sales organisations as well as on the ABB homepage [www.abb.com](http://www.abb.com). Subject to change without prior notice. The German text applies in cases of doubt. Installation by person with electrotechnical expertise only and in accordance with the specific national regulations (e.g., VDE, etc). Before installing this unit, read these operating and installation instructions carefully and completely. The devices are maintenance-free chassis-mounted units

#### ADDITIONAL INFORMATION FOR USA/CANADA

FOR USE IN A POLLUTION DEGREE 2 ENVIRONMENT  
MAX. SURROUNDING AIR TEMPERATURE T<sub>a</sub> = 55 °C

#### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR USA/CANADA

POUR UTILISATION DANS UN ENVIRONNEMENT DE DEGRÉ DE POLLUTION 2.  
MAX. TEMPÉRATURE AMBIANTE T<sub>a</sub> = 55 °C

1SVC 427 042 M0000 A3 (03/16)

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82  
69123 Heidelberg / Germany  
[www.abb.com/lowvoltage](http://www.abb.com/lowvoltage)





## Sicherheits- und Warnhinweise:

### Anlage freischalten!

Vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten: Anlage spannungsfrei schalten, vor Wiedereinschalten sichern.

### Vor Inbetriebnahme:

Achtung! Unsachgemäße Installation/Betrieb kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu Betriebsstörungen oder zur Zerstörung des Gerätes führen. Vor der Inbetriebnahme ist Folgendes sicherzustellen:

- Netzanschluss gemäß den landesspezifischen Vorschriften durchführen
- Zuleitungen und Gerät ausreichend absichern. Eine Trenneinrichtung für das Netzteil vorsehen, um das Gerät und die Zuleitungen im Bedarfsfall zu unterbrechen.
- Ausgangsleitungen für den Ausgangsstrom des Netzteils dimensionieren und polrichtig anschließen.
- Abstände zu benachbarten Geräten beachten (siehe Abbildung 1) um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten

### Im Betrieb:

- Keinerlei Änderungen an der Installation (primär- und sekundärseitig) vornehmen! (Starkstrom!). Gefahr von Lichtbögen und elektrischem Schlag (Lebensgefahr)!
- Verbrennungsgefahr: In Abhängigkeit der Betriebsbedingungen kann die Gehäusetemperatur hohe Werte annehmen. Die interne Sicherung kann vom Anwender nicht ausgetauscht werden. Löst die interne Sicherung aus, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gerätedefekt vor. In diesem Fall ist eine Überprüfung des Schaltnetztes durch den Hersteller erforderlich.

### Achtung: Hochspannung! Gespeicherte Energie! Gefährliche Energie am Ausgang!

In den Netzteilen befinden sich Bauelemente mit hoher gespeicherter Energie und Stromkreise mit Hochspannung! Deshalb keine Gegenstände in das Gerät einführen und das Gerät nicht öffnen. Bei einigen Geräten dieser Serie kann der Ausgang gefährlich hohe Energiemengen abgeben. Sicherstellen, dass Bedienpersonal vor versehentlichem Berührung energieführender Teile geschützt ist.

## Montage:

1. DIN-Schiene (TH 35-15 oder TH 35-7,5 nach IEC/EN 60715) wie in Abbildung 1 dargestellt auf der Montageplatte befestigen, horizontale Einbaulage, Eingangsklemmen unten, auf allen Seiten Mindestabstand von 25 mm zu benachbarten Geräten einhalten.
2. Gerät wie in Abbildung 2 dargestellt auf die DIN-Schiene aufschrauben.
  - 1) Gerät leicht nach oben kippen und auf DIN-Schiene aufsetzen.
  - 2) Bis zum Anschlag nach unten klappen.
  - 3) Unten gegen die Vorderseite drücken, um zu verriegeln. Leicht am Gerät rütteln, um Verriegelung zu überprüfen.
3. Entfernen von der DIN-Schiene wie in Abbildung 4 dargestellt. Isolierten Schraubendreher zur Entriegelung verwenden.

## Elektrischer Anschluss (siehe Abbildung 3):

Korrekte Dimensionierung, Absisolierlänge und Anschluss der Kabel sicherstellen.

## Technische Daten:

Eingangskreis		CP-D 24/2.5
Bemessungseingangsspannung		100-240 V AC
Eingangsspannungsbereich		90-264 V AC / 120-375 V DC
Frequenzbereich		47-63 Hz
Einschaltstrom	115 V AC / 230 V AC	< 30 A / < 60 A
Ausgangskreis		
Bemessungsausgangsspannung		24 V DC
Einstellbereich der Ausgangsspannung		24-28 V DC
Bemessungsausgangsstrom		2,5 A
Derating des Ausgangsstromes	55 °C < T <sub>U</sub> ≤ 70 °C	2,5 %/°C
Ausgangskennlinie		U/I Kennlinie
Überspannungsschutz		30-33 V DC
Allgemeine Daten		
Verschmutzungsgrad		2
Schutzart	Gehäuse / Klemmen	IP20 / IP20
Umgebungstemperaturbereich T <sub>U</sub>	Betrieb	-40...+70 °C (-40...158 °F)
	Lagerung	-40...+85 °C (-40...185 °F)
Betriebshöhe		max. 5000 m
Gerätebreite		4 TE

## Safety instructions and warnings:

### Disconnect system from supply network!

Before any installation, maintenance or modification work: Disconnect the system from the supply network and protect against switching on.

### Before start of operation:

Attention! Improper installation/operation may impair safety and cause operational difficulties or destruction of the unit. Before operation the following must be ensured:

- Connect to main according to the specific national regulations.
- Power supply cables and unit must be sufficiently fused. A disconnecting device has to be provided for the end product to disengage unit and supply cables from supply mains if required.
- Rate the output lines for the output current of the power supply and connect them with the correct polarity.
- In order to ensure sufficient air-cooling the distance to other devices has to be considered (see figure 1)

### In operation:

- Do not modify the installation (primary and secondary side)! High current! Risk of electric arcs and electric shock (danger to life)!
- Risk of burns: Depending on the operation conditions the enclosure can become very hot
- The internal fuse is not user-replaceable. If the internal fuse blows, most probably the device is defective. In this case, an examination of the switch mode power supply by the manufacturer is necessary.

### Warning: High voltage! Stored energy! Energy hazard at output!

The power supplies contain components with high stored energy and circuits with high voltage! Do not introduce any objects into the unit, and do not open the unit. With some units of this range the output is capable of providing hazardous energy. Ensure that the service personnel is protected against inadvertent contact with parts carrying energy.

## Mounting:

1. Fasten the DIN rail (TH 35-15 or TH 35-7,5 according to IEC/EN 60715) as shown in Fig. 1 on the mounting plate, horizontal mounting position, input terminals on bottom, respect on all sides the minimum distance of 25 mm to other units.
2. Snap on DIN rail as shown in Fig. 2
  - 1) Tilt the unit slightly upwards and fit the unit on the DIN rail
  - 2) Lift it downward until it hits the stop
  - 3) Press against the bottom front side for locking. Shake the unit slightly to check the locking
3. Remove the unit from the DIN rail as shown in Fig. 4. Use an insulated screwdriver for the unlocking.

## Electrical connection (see Fig. 3):

Ensure correct dimensioning, stripping length and connection of the cables.

## Technical data:

Input circuit		CP-D 24/2.5
Rated input voltage		100-240 V AC
Input voltage range		90-264 V AC / 120-375 V DC
Frequency range		47-63 Hz
Inrush current	115 V AC / 230 V AC	< 30 A / < 60 A
Output circuit		
Rated output voltage		24 V DC
Adjustment range of the output voltage		24-28 V DC
Rated output current		2,5 A
Derating of the output current	55 °C < T <sub>U</sub> ≤ 70 °C	2,5 %/°C
Characteristic curve of output		U/I characteristic curve
Overvoltage protection		30-33 V DC
General data		
Pollution degree		2
Degree of protection	housing / terminals	IP20 / IP20
Ambient temperature range T <sub>a</sub>	operation	-40...+70 °C (-40...158 °F)
	storage	-40...+85 °C (-40...185 °F)
Altitude during operation		max. 5000 m
Width of enclosure		4 MW

